

2020年第四季度市区水质监测结果汇总表

序号	检品编号	名称	类型	监测指标	监测结果	不合格项目	备注
1	2010L10001	振华水厂	出厂水	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、耗氧量（以O ₂ 计）、氟化物、硫酸盐、氟化物、汞、砷、硒、铬（六价）、铅、镉、铜、锌、铁、镉、铝、氯气及游离氯制剂（游离氯）	合格	/	/
2	2010L10011	南楼水厂	出厂水		合格	/	/
3	2010L10002	开平市供水集团有限公司 (港口路)	管网水		合格	/	/
4	2010L10003	开平市供水集团有限公司 (新昌中路)	管网水		合格	/	/
5	2010L10004	开平市供水集团有限公司 (迳头)	管网水		合格	/	/
6	2010L10005	开平市供水集团有限公司 (荻海长安路)	管网水		合格	/	/
7	2010L10006	开平市供水集团有限公司 (祥获路)	管网水		合格	/	/
8	2010L10007	开平市供水集团有限公司 (侨园路)	管网水		合格	/	/
9	2010L10008	开平市供水集团有限公司 (长沙沿江东路)	管网水		合格	/	/
10	2010L10009	开平市供水集团有限公司 (长沙长青路)	管网水		合格	/	/
11	2010L10010	开平市供水集团有限公司 (幸福路)	管网水		合格	/	/
12	2010L10014	开平市供水集团有限公司 (振华墟)	管网水		合格	/	/

制表人：陈良璞

复核人： 领导审核签名：

报告日期：2020年11月16日

填报单位（公章）：开平市疾病预防控制中心





开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)
检 验 报 告

第 2010L10011 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 南楼水厂 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10011

样品名称:出厂水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.20	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	53mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	21.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.0mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.28mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10011 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.009mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.62mg/L	≥0.3mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10001 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼
采样点: 振华水厂
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢
采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-10-12
收样日期: 2020-10-12
检测日期: 2020-10-12

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10001

样品名称:出厂水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.10	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	57mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	4.7mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.21mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	<2.0mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10001 号

氟化物	0.21mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.10mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.61mg/L	≥0.3mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



201819002961

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10002 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 长沙街道港口路潭江花园11幢 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10002

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.20	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	5.1mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.23mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.0mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10002 号

氟化物	0.22mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.45mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10003 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 三埠街道新昌中路5号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10003

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.20	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	5.2mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.24mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.0mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10003 号

氟化物	0.22mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.40mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10004 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 三埠街道迳头管区新迳路长师中学 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10004

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.20	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	5.6mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.25mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.2mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10004 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.40mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



检验报告专用章

报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10005 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 三埠街道获海管区长安路85号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10005

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.15	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	5.8mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.26mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.3mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10005 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.013mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.45mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10006 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 三埠街道祥荻路34-7号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10006

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.18	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.0mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.27mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10006 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬（六价）	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.013mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂（游离氯）	0.50mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10007 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 长沙街道侨园路178号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10007

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.16	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.1mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.27mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10007 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.10mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.013mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.46mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10008 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 长沙街道沿江东136号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢
检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10008

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.23	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.2mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.28mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.8mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.5mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10008 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.014mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.42mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10009 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 长沙街道长青路11号 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10009

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.10	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.1mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.27mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10009 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.014mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.46mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10010 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼 检测类别: 卫生监测
采样点: 长沙街道幸福路24号1栋 采样日期: 2020-10-12
样品数量: 3L 收样日期: 2020-10-12
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-10-12
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10010

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.08	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.2mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.28mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.5mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10010 号

氟化物	0.25mg/L	$\leq 1.0\text{mg/L}$
汞	$< 0.0001\text{mg/L}$	$\leq 0.001\text{mg/L}$
砷	$< 0.001\text{mg/L}$	$\leq 0.01\text{mg/L}$
硒	$< 0.001\text{mg/L}$	$\leq 0.01\text{mg/L}$
铬(六价)	$< 0.01\text{mg/L}$	$\leq 0.05\text{mg/L}$
铅	$< 0.002\text{mg/L}$	$\leq 0.01\text{mg/L}$
锰	$< 0.02\text{mg/L}$	$\leq 0.1\text{mg/L}$
铜	$< 0.20\text{mg/L}$	$\leq 1.0\text{mg/L}$
锌	$< 0.05\text{mg/L}$	$\leq 1.0\text{mg/L}$
铁	$< 0.10\text{mg/L}$	$\leq 0.3\text{mg/L}$
镉	$< 0.0002\text{mg/L}$	$\leq 0.005\text{mg/L}$
铝	0.014mg/L	$\leq 0.2\text{mg/L}$
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.35mg/L	$\geq 0.05\text{mg/L}$
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2010L10014 号

受检单位: 开平市供水集团有限公司
受检单位地址: 开平市长沙港口路潭江花园11栋二楼
采样点: 水口镇红进路1号
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢
采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-10-12
收样日期: 2020-10-12
检测日期: 2020-10-12

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2010L10014

样品名称:管网水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.11	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	21.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.001mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.28mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	2.1mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.5mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2010L10014 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.011mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.12mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-11-03

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。