

开平市环境保护局

开环批[2019]21 号

关于开平市水口镇品翔五金厂年产卫浴配件 8 万只新建项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇品翔五金厂：

你单位报批的《开平市水口镇品翔五金厂年产卫浴配件 8 万只新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇品翔五金厂年产卫浴配件 8 万只新建项目位于开平市水口镇嘉兴北路 85-87 号之二，总投资 10 万元，占地面积 400 平方米，建筑面积 330 平方米，主要生产设备有数控机床 7 台、钻床 4 台、攻牙床 2 台、冲床 4 台、空压机 1 台、普通车床 1 台、仪表车床 4 台、砂轮机 2 台、试气机 1 台、试水机 2 台、机加工自动机 6 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）机加工颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政污水管网纳入水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）优化厂区布局，选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、江门市泰邦环保有限公司