

江门市生态环境局开平分局

江开环审[2019]86 号

关于开平市伊丹卫浴实业有限公司年产 水龙头 36 万套建设项目环境影响 报告表的批复

开平市伊丹卫浴实业有限公司：

报来《开平市伊丹卫浴实业有限公司年产水龙头 36 万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市伊丹卫浴实业有限公司年产水龙头 36 万套建设项目位于开平市水口镇第二工业用地沙堤路 A26-1 号，占地面积 4190.25 平方米，年产铜制水龙头 36 万套，主要设备有加工中心 8 台、高速铣雕机 6 台、数控铣床 5 台、双轴复合机 4 台、普通车床 2 台、开式可倾压力机 1 台、数控车床 18 台、台式钻床 10 台、液压弯管机 1 台、仪表车床 6

台、抛光机(湿式)6 台、试水机 4 台、装配旋螺机空压机 2 台、空压机 1 台、盐水喷雾试验机 1 台、阀芯寿命实验机 1 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及相应的无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入市政污水处理厂进一步处理；或自行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排放。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场

污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、甘肃宜洁环境工程科技有限公司
